

MPA Dresden GmbH · Fuchsmühlenweg 6F · D-09599 Freiberg

HNE Technologie AG
Herr Effenberger
Alter Postweg 96
86159 Augsburg

Freiberg, 26. September 2019
Bearbeiter: Herr Romberg
Durchwahl: +49-(0)3731- 2 03 93 154
Telefax: +49-(0)3731- 2 03 93 110
E-Mail: h.romberg@mpa-dresden.de
Aktenzeichen: 19A2437
Projektnummer: 20190724

(Bitte bei Antwort angeben!)

**Prüfung des Löschvermögens diverser Feuerlöschgeräte sowie der elektr. Leitfähigkeit in Anlehnung an die EN 3-7:2004+A1:2007
Ihr Auftrag vom 20.05.2019**

Sehr geehrter Herr Effenberger,

am 04.06.2019 und 02.07.2019 haben wir für Sie das Löschvermögen mit den nachfolgend genannten Feuerlöschgeräten an verschiedenen Prüfobjekten der Brandklassen A und B durchgeführt, sowie die elektrische Leitfähigkeit der MFU 40-50 mit verschiedenen Systemeinstellungen getestet:

- MFU 40-50,
- MFU 50-150,
- Vario Bike 50.


In der nachfolgenden Tabelle sind die erreichten Prüfergebnisse aufgeführt.

Zudem erhalten Sie mit diesem Schreiben die Rechnung zu Ihrem oben genannten Auftrag, welcher von uns unter der Projektnummer 20190724 bearbeitet wurde.

Wir hoffen, dass die Bearbeitung zu Ihrer Zufriedenheit erfolgte und bedanken uns für den Auftrag. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

In Erwartung einer weiterhin angenehmen Zusammenarbeit verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen



Dipl.-Forsting. Holger Romberg
Prüfstellenleiter