

## EG-Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anh.II, 1A

Hiermit erklären wir

**Rosenbauer International Aktiengesellschaft  
Feuerwehrtechnik**

A - 4060 Leonding, Paschinger Str. 90  
Postanschrift: Postfach 176, A - 4021 Linz  
Telefon: +43(0)732/ 6794-0

dass der **Stromerzeuger**

Typ **RS 9**

Serien-/

Auftrags-Nr. **A0550**

**folgenden einschlägigen Bestimmung entspricht:**

1. EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
2. EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

**Fundstelle der angewandten harmonisierten Normen:**

1. EN 60204-1:2006/A1 Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen Teil 1
2. EN ISO 12100-1:2010-11 Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze
3. EN 12601 (2010) Stromerzeugeraggregate mit Hubkolbenverbrennungsmotoren - Sicherheit

**Fundstelle der angewandten sonstigen technischen Normen und Spezifikationen:**

1. DIN 14685-1:2011 Tragbarer Stromerzeuger (Generatorsatz)  $\geq 5$  kVA <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> vollständig erfüllt, wenn Isolationswächter vorhanden

Leonding, den 19. März 2012



**H. Detzhofer**  
Geschäftsbereichleiter

Rosenbauer International Aktiengesellschaft  
Feuerwehrtechnik  
A-4060 Leonding, Paschinger Str. 90



**T. Pfatschbacher**  
Produktmanager

Bevollmächtigter für Zusammenstellung  
der technischen Unterlagen

Rosenbauer International Aktiengesellschaft  
Feuerwehrtechnik  
A-4060 Leonding, Paschinger Str. 90